


Схема монтажа счетчиков РСГ, СТГ с корректором ЕК-270



- 1 - ВХОД
- 2 - ВЫХОД
- 3 - Кран двухходовой AZ (из компл. поставки) - 1 шт.
- 4 - Уплотнитель - 478-01-35 - 4 шт.
- 5 - Гайка M12 X 1,5 - 478-01-36 - 3 шт.
- 6 - Штуцер отбора давления с гайкой (нем.) - 955-164-27 - 1 шт.
- 7 - Труба медная или стальная Дн 6 мм - 1 м.
- 8 - Гильза для ТД: 478-СБ4 - Ду 50,80,100 для СТГ
 478-СБ4-01 - Ду 150 для СТГ
 561-СБ2 - Ду 50,80 для РСГ
 561-СБ2-01 - Ду 100 для РСГ
 561-СБ10 - Ду 40 для РСГ

| | | | | | | | |
|----------|------|----------|-------|------|------|--------|---------|
| | | | | | | | |
| Изм. | Лист | № докум. | Подп. | Дата | Лит. | Масса | Масштаб |
| Разр. | | | | | | | 1:1 |
| Проб. | | | | | Лист | Листов | 1 |
| Т.контр. | | | | | | | |
| Н.контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |